

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans chaque bassin dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par l'arrêté préfectoral du 1 août 2008 en vue d'affichage pour l'information du public. Vous pouvez retrouver ces résultats sur notre site Internet : <http://www.ars.nordpasdecals.sante.fr/Bilans-qualite-des-eaux.165848.0.html>

**Etablissement :** 0415 PISCINE HELI ST MARTIN LES BOULOGNE

**Date de la visite :** 09/04/2015

**Prélevé par :** CEUGNIEZ XAVIER

**Laboratoire d'analyse agréé :** Eurofins IPL - Nord

MONSIEUR LE PRESIDENT  
COMMUNAUTE D'AGGLO DU BOULONNAIS  
1 BOULEVARD DU BASSIN NAPOLEON  
BP 755  
62321 BOULOGNE SUR MER CEDEX

Paramètres	Unités	Normes	Numéro du prélèvement						
			BASSIN FROID HELICEA ST MARTIN BOUL	BASSIN LUDIQUE HELICEA ST MARTIN	BASSIN SPORT HELICEA ST MARTIN BOUL	BASSIN VAGUES HELICEA ST MARTIN BOU	JACUZZI HELICEA ST MARTIN BOULOGNE	PATAUGEOIRE HELICEA ST MARTIN BOULC	TOBOGGAN HELICEA ST MARTIN BOULOGNE
			00175419	00175415	00175414	00175417	00175418	00175413	00175416
Coliformes totaux	n/100mL	<10	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	n/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
Staph. pathogènes	n/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
Germes à 36°C	n/mL	<100	0	0	0	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	n/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
Température	°C		20,40	30,80	29,00	30,80	33,50	30,50	30,70
Carbone organique total	mg/L C		1,90	3,40	3,80	3,00	3,50	3,50	3,30
Chlorures	mg/L		58,20	510,40	267,30	516,80	757,00	504,00	492,80
Transparence	qualit.	0 = conforme	0	0	0	0	0	0	0
Turbidité	NFU		0,31	0,38	0,36	0,31	0,35	0,29	0,30
Chlore combiné	mg/LCl2	<ou=0,6	0,16	0,26	0,43	0,31	0,48	0,22	0,40
Chlore libre	mg/LCl2		2,02	2,02	2,23	1,62	2,52	1,60	1,38
Chlore libre actif	mg/LCl2	0,4 à 1,4	1,13	0,74	1,14	0,78	0,68	0,68	0,58
Chlore total	mg/LCl2		2,18	2,28	2,66	1,93	3,00	1,82	1,78
pH	unité pH	6,9 à 7,7	7,40	7,60	7,40	7,40	7,80	7,50	7,50
Somme des THM	µg/l	<ou=100		9,80			11,70	14,10	19,90

conformité micro biologique	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>
conformité physico-chimique	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>non</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>

### Conclusion sanitaire :

Eau conforme aux normes microbiologiques en vigueur mais non conforme pour les paramètres physico-chimiques réglementaires.

Dépassement de la norme en vigueur pour le pH dans le jacuzzi.

Pédiluve : 5,46 mg/L en chlore disponible. Teneur conforme à la recommandation du guide "Piscines - Hygiène et santé" (entre 4 et 6 mg/L).

LILLE, le 24 avril 2015

**Pour le Directeur Général de l'ARS Nord  
Pas-de-Calais et par délégation,  
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,**



**Cécile NOLOT**

*Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent.*